

## 東莞台商子弟學校 總務處 標準作業流程

項目編號	SOP-總-01-05	承辦單位	總務處事務組		
項目名稱	製水標準作業流程		編擬者	葉振玉	
相關單位	作業流程		期程	作業要領	備註
總務處	<pre> graph TD     Start([開始]) --&gt; Step1[1. 訂定飲用水管理辦法]     Step1 --&gt; Step2[2. 啟動製水設備純淨水打]     Step2 --&gt; Step3[3. 瓶蓋消毒清洗]     Step3 --&gt; Step4[4. 室內紫外線殺菌消毒]     Step4 --&gt; Step5{5. 水質檢驗}     Step5 -- 合格 --&gt; Step6[6. 飲用水灌裝清點數量]     Step5 -- 不合格 --&gt; Step2     Step6 --&gt; Step7[7. 飲水供應]     Step7 --&gt; End([結束])             </pre>		2 個月 一次 每季度 一次  1 年更 換一次 20 天一 次 2 個月 更換	1. 飲水機的 型號和數量  2. 飲水機的 清缸及消毒  1. 自來水塔 清洗 2. 純水塔清 洗  1. 活性碳等 耗材 2. 源水 PP 絨 維濾芯 3. 純水折疊 精密蒸芯 1. 每月檢驗 一次, 公布水 質檢驗報告 單 (專人護 送) 2 經費預支 核算	